



**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Certification
Holding SAS



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ОАО «ТГК-6»

**«Вывод из эксплуатации котла №3
с замещением его тепловой мощности
парогазовой установкой “SIEMENS”
(Дзержинская ТЭЦ), Российская
Федерация»**

(период 01.01.2008 – 31.12.2011)

REPORT No. RUSSIA-VER/0288/2012

REVISION No. 01

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Report No. RUSSIA-VER/0288/2012

Экспертное заключение на отчет о ходе реализации проекта
«Вывод из эксплуатации котла №3 с замещением его тепловой мощности парогазовой установкой “Siemens” (Дзержинская ТЭЦ), Российская Федерация»

Бюро Веритас Сертификейшн выполнило по заказу компании ОАО ТГК-6 независимую экспертизу (верификацию) отчета о ходе реализации проекта «Вывод из эксплуатации котла №3 с замещением его тепловой мощности парогазовой установкой “Siemens” (Дзержинская ТЭЦ), Российская Федерация», осуществляемого в соответствии со статьей 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) за период с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2011 г. Инвестором и владельцем проекта является ОАО ТГК-6.

Представленный отчет был разработан и представлен на экспертизу Бюро Веритас Сертификейшн компанией НОПППУ, которые совместно с ОАО «ТГК-6» несут ответственность за правильность выполнения мониторинга выбросов парниковых газов в границах проекта и корректность данных по сокращению выбросов в результате осуществления проекта в указанный период.

Бюро Веритас Сертификейшн несет ответственность за верификацию единиц сокращения выбросов, достигнутого проектом за отчетный период, в соответствии с требованиями Статьи 6 Киотского протокола, Руководящим Принципами для осуществления статьи 6 Киотского протокола и законодательством Российской Федерации.

Источниками выбросов парниковых газов, на которые воздействует проект, является сжигание ископаемого топлива (мазута и природного газа) для производства тепловой и электрической энергии на Дзержинской ТЭЦ, Нижегородская область.

Бюро Веритас Сертификейшн подтверждает, что все мероприятия по проекту выполнены в соответствии с проектной документацией, отклонения от проектного плана мониторинга обоснованны, введенное оборудование работает штатно, система мониторинга внедрена и функционирует, реализованный проект непрерывно производит сокращения выбросов парниковых газов.

Как результат первоначальной и первой периодической верификации, Бюро Веритас Сертификейшн подтверждает, что сокращение выбросов парниковых газов рассчитано с удовлетворительной точностью и не содержит существенных ошибок, упущений или неверных сведений. Наше экспертное заключение касается выбросов парниковых газов в проекте и рассчитанных результирующих сокращений выбросов, относящихся к детерминированным базовой линии и плану мониторинга. На основании информации, которую мы получили и оценили, мы подтверждаем, с удовлетворительной степенью заверения, следующее заключение:

Report No. RUSSIA-VER/0288/2012

Экспертное заключение на отчет о ходе реализации проекта
 «Выход из эксплуатации котла №3 с замещением его тепловой мощности парогазовой
 установкой "Siemens" (Дзержинская ТЭЦ), Российская Федерация»

Отчетный период: с 01/01/2008 по 31/12/2008

Проектные выбросы	615 873	тонн CO ₂ эквивалента
Утечки	- 32 328	тонн CO ₂ эквивалента
Базовые выбросы	1 032 620	тонн CO ₂ эквивалента
Сокращение выбросов	449 075	тонн CO ₂ эквивалента

Отчетный период: с 01/01/2009 по 31/12/2009

Проектные выбросы	637 254	тонн CO ₂ эквивалента
Утечки	- 26 826	тонн CO ₂ эквивалента
Базовые выбросы	1 042 802	тонн CO ₂ эквивалента
Сокращение выбросов	432 374	тонн CO ₂ эквивалента

Отчетный период: с 01/01/2010 по 31/12/2010

Проектные выбросы	521 457	тонн CO ₂ эквивалента
Утечки	- 33 425	тонн CO ₂ эквивалента
Базовые выбросы	965 145	тонн CO ₂ эквивалента
Сокращение выбросов	477 113	тонн CO ₂ эквивалента

Отчетный период: с 01/01/2011 по 31/12/2011

Проектные выбросы	620 759	тонн CO ₂ эквивалента
Утечки	- 38 692	тонн CO ₂ эквивалента
Базовые выбросы	1 167 531	тонн CO ₂ эквивалента
Сокращение выбросов	585 464	тонн CO ₂ эквивалента

Отчетный период: с 01/01/2008 по 31/12/2011

Проектные выбросы	2 395 343	тонн CO ₂ эквивалента
Утечки	- 131 271	тонн CO ₂ эквивалента
Базовые выбросы	4 208 098	тонн CO ₂ эквивалента
Сокращение выбросов	1 944 026	тонн CO ₂ эквивалента

Бюро Веритас Сертификейшн
 24 июля 2012 г.



Леонид Яшкин - операционный менеджер

Bureau Veritas Certification
 Holding SAS

